

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования

ООО «ОЭС»

№	Наименование подстанций	Уровень напряжения	Мощность трансформаторной подстанции кВА	линия	Токовая нагрузка			Напряжение		
					A	B	C	A	B	C
1	ТП 215	10/0,4	400	линия 1	35	37	40	224	224	225
2	ТП 463	10/0,4	63	линия 1	15	18	16	227	226	227
3	ТП 529	6/0,4	250	линия 1	69	70	73	224	225	224
4	ТП 476 (Т1)	10/0,4	250	линия 1	80	84	89	222	224	224
5	ТП 476 (Т2)	10/0,4	250	линия 1	93	97	95	227	227	228
6	ТП Энергопром	10/0,4	1000	линия 1	54	55	57	228	228	229
7	ТП 193Г	10/0,4	160	линия 1	46	47	44	227	228	227
				линия 2	45	44	46	227	228	227
8	ТП 680	6/0,4	400	линия 1	15	14	16	231	232	232
9	ТП 551	6/0,4	250	линия 1	37	38	39	230	229	228
10	ТП Харламов АП (таналык)	10/,4	100	линия 1	15	15	14	231	231	230
11	ТП 462Г	10/0,4	250	линия 1	97	94	91	225	226	225
12	ТП Сидоркин (т.б. Зорька)	10/,04	400	линия 1	24	25	24	224	225	224
13	ТП 125Г	10/0,4	180	линия 1	93	97	95	227	227	228
14	ТП 482	10/0,4	63	линия 1	54	55	57	228	228	229
15	ТП 153 ор	10/0,4	100	линия 1	46	47	44	227	228	227
16	ТП 76ор		400	линия 1	45	44	46	227	228	227
17	ТП 431	10/,04	160	линия 1	15	14	16	231	232	232

18	ТП 464(Т1)	10/0,4	100	линия 1	37	38	39	230	229	228
19	ТП 464 (Т2)	10/0,4	100	линия 1	15	15	14	231	231	230
20	ТП СНТ Аккермановка Т1	6/0,4	560	линия 1	97	94	91	225	226	225
21	ТП СНТ Аккермановка Т2	6/0,4	320	линия 1	24	25	24	224	225	224
22	ТП 460г	10/0,4	63	линия 1	93	97	95	227	227	228
23	ТП 568	6/0,4	250	линия 1	54	55	57	228	228	229
24	ТП 334(Т1)	10/0,4	630	линия 1	46	47	44	227	228	227
25	ТП 334(Т2)	10/0,4	630	линия 1	45	44	46	227	228	227
26	ТП 216г	10/0,4	250	линия 1	15	14	16	231	232	232
27	ТП 214	10/0,4	250	линия 1	37	38	39	230	229	228
28	ТП 480 (Т1)	10/0,4	630	линия 1	15	15	14	231	231	230
29	ТП 480 (Т2)	10/0,4	630	линия 1	97	94	91	225	226	225
30	ТП 367	10/0,4	250	линия 1	24	25	24	224	225	224
31	ТП 152г	10/0,4	180	линия 1	35	37	40	224	224	225
32	ТП 202 (Т1)	10/0,4	250	линия 1	15	18	16	227	226	227
33	ТП 202(Т2)	10/0,4	250	линия 1	69	70	73	224	225	224
34	ТП 704	10/0,4	400	линия 1	80	84	89	222	224	224
35	ТП 8	10/0,4	320	линия 1	93	97	95	227	227	228
36	ТП 272	10/0,4	160	линия 1	54	55	57	228	228	229
37	ТП 153г	10/0,4	100	линия 1	46	47	44	227	228	227
38	ТП 134	10/0,4	250	линия 1	45	44	46	227	228	227
39	ТП 176	10/0,4	250	линия 1	45	44	46	227	228	227
40	ТП 191	10/0,4	250	линия 1	15	14	16	231	232	232
41	ТП 701	6/0,4		линия 1	37	38	39	230	229	228
42	ТП ТСН сад №1 АО НЦЗ	6/0,4	250	линия 1	97	94	91	225	226	225

43	ТП СНТ №1 треста НМС	6/0,4	400	линия 1	24	25	24	224	225	224
44	ТПГ Горем 25	6/0,4	250	линия 1	15	14	16	231	232	232
45	КТПН 603	6/0,4	250	линия 1	37	38	39	230	229	228
46	ТП ИП Рахманкулова	10/0,4	25	линия 1	15	15	14	231	231	230
47	ТП 229	10/0,4	250	линия 1	97	94	91	225	226	225
48	ТП 304	10/0,4	250	линия 1	24	25	24	224	225	224
49	ТП 63	10/0,4	63	линия 1	35	37	40	224	224	225
50	ТП 710	6/0,4	250	линия 1	15	18	16	227	226	227
51	ТП 445	10/0,4	180	линия 1	46	47	44	227	228	227
52	ТП 65	10/0,4	100	линия 1	45	44	46	227	228	227
53	ТП 232	10/0,4	400	линия 1	45	44	46	227	228	227
54	ТП 680	6/0,4	250	линия 1	15	14	16	231	232	232
55	ТП 190	10/0,4	100	линия 1	15	15	14	231	231	230
56	ТП 234	10/0,4	250	линия 1	97	94	91	225	226	225
57	ТП ГСК Степное	6/0,4	250	линия 1	24	25	24	224	225	224

Главный инженер



Д.С. Ласкавый